

Prohlášení o shodě

vydané

podle § 13 odst. 2 zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 13 NV č. 163/2002 Sb.

Dovozce : **Hilti ČR spol. s r.o.**
se sídlem Uhřetěveská 734, Průhonice, 252 43 Praha – západ

IČO : **41 69 31 32**

Výrobce : **Hilti Corporation, FL - 9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Název výrobku : **Protipožární manžeta**

Typ. číslo/ model : **CP 644**

Popis a určení výrobku: Protipožární manžety Hilti CP 644 jsou určeny pro zabezpečení prostupů plastového potrubí skrze požární dělicí konstrukce. Jsou vhodné pro všechny typy běžně používaného potrubí a lze je použít pro všechny běžně používané konstrukční materiály na stěny a stropy jako je beton, zdivo, porobeton a lehké požární stěny (např. sádkokartonu).

Způsob posouzení shody : § 12 odst. 3 písm. b) zák. číslo 22 / 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 5 NV č. 163 / 2002 Sb

Dovozce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky stanovené NV č. 163 / 2002 Sb. a je za podmínek obvyklého, popřípadě dovozem určeného způsobu použití bezpečný. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uzavřením smlouvy o dohledu nad systémem jakosti s autorizovanou osobou.

Použité technické předpisy a normy :

ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 730862, ZP 7/1995, prEN 1366-3


Pro ověření shody bylo použito :

Certifikát: 080-001747
Datum vydání : 16.1.2004
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

Stavebně technické osvědčení: 080-001745
Datum vydání : 16.1.2004
Platnost do : 16.1.2007
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

Protokol o výsledku certifikace: 080-001746
Datum vydání : 16.1.2004
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

V Průhonicích dne 16. ledna 2004


Josef Zeidler
Hilti ČR spol. s r.o.
Uhřetěveská 734
252 43 Průhonice
Praha - západ
-37 -



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 1/2003
Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb
vydává

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sbírky zákonů České republiky

CERTIFIKÁT

č. 080-001747

na výrobek:

Těsnění prostupů plastového a nehořlavého izolovaného potrubí
– protipožární manžety

typ / varianta: CP 644

žadateli – dovozci:

Hilti ČR spol. s r. o.

IČ:	41693132
Adresa:	252 43 Průhonice, Uhřetěveská 734
Výrobce:	Hilti Corporation
IČ:	-
Adresa:	FL-9494 Schaan, Liechtenstein
Výrobna:	Schaan
Adresa:	FL-9494 Schaan, Liechtenstein
Zakázka:	Z080030386

Autorizovaná osoba 204 tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizovanými stavebním technickým osvědčením č. 080-001745 vydaným TZÚS Praha, s.p. – pobočkou Požární bezpečnost staveb dne 16. ledna 2004;
- způsob kontroly výrobků u dovozce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické dokumentaci;

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 080-001746 ze dne 16. ledna 2004 vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Požární bezpečnost staveb, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedenými technickými předpisy.

Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 16. ledna 2004



Ing. Zdeňka Bláhová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204



Příloha certifikátu č. 080-001747

Podmínky platnosti a používání certifikátu:

1. Certifikát se smí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.
2. Držitel certifikátu podléhá ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. periodickému dohledu autorizovanou osobou.
3. Autorizovaná osoba 204 oznamuje změny v technických specifikacích, které se vztahují k certifikovanému výrobku.
4. Platnost tohoto certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků dohledů obsažených ve zprávách o dohledu, předaných držiteli certifikátu.

Další podmínky platnosti certifikátu jsou uvedeny v protokolu o výsledku certifikace.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 080-001747.

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 16. ledna 2004

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zdeňka Bláhová'.

Ing. Zdeňka Bláhová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204

