

Prohlášení o shodě

vydané

podle § 13 odst. 2 zák. č. 22/ 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 13 NV č. 163 / 2002 Sb.

Dovozce : **Hilti ČR spol. s r.o.**
se sídlem Uhřetěveská 734, Průhonice, 252 43 Praha –západ

IČO : **41 69 31 32**

Výrobce : **Hilti Corporation, FL - 9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Název výrobku : **Protipožární zpěňující tmel**

Typ.číslo/ model : **CP 611A**

Popis a určení výrobku: Protipožární zpěňující tmel Hilti CP 611A je určen pro trvalé utěsnění prostupů kabelových tras ve stěnách a stropech (až do plochy 300cm²), jednotlivých kabelů i kabelových svazků, pro prostupy plastového potrubí (všechny běžně používané plastové trubky) do průměru 50mm a pro prostupy nehořlavého potrubí s tepelnou izolací v požárně dělících konstrukcích.

Způsob posouzení shody : § 12 odst. 3 písm. b) zák. číslo 22 / 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 5 NV č. 163 / 2002 Sb

Dovozce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky stanovené NV č.163 / 2002 Sb. a je za podmínek obvyklého, popřípadě dovozcem určeného způsobu použití bezpečný. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uzavřením smlouvy o dohledu nad systémem jakosti s autorizovanou osobou.

Použité technické předpisy a normy :

ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 730862, ZP-4/1992, ZP 7/1995, ČSN 732577, ČSN 732579, Příloha č2/1991 a č.6/1986k AHEM

Pro ověření shody bylo použito :

Certifikát: 080-001222
Datum vydání : 30.6.2003
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

Stavebně technické osvědčení: 080-001220
Datum vydání : 30.6.2003
Platnost do : 30.6.2006
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

Protokol o výsledku certifikace: 080-001221
Datum vydání : 30.6.2003
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

V Průhonicích dne 30. června 2003

Hilti ČR spol. s r.o.
Uhřetěveská 734
252 43 Průhonice
Praha –západ
-37-
Josef Zeidler
generální ředitel



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 1/2003
Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb
vydává

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

CERTIFIKÁT

č. 080-001222

na výrobek:

CP 611 A Protipožární zpěňující tmel

žadatelé-dovozci:

Hilti ČR spol. s r.o.

IČ: 41693132

adresa: Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice

výrobce: **Hilti Corporation**

adresa: **FL-9494 Schaan**

zakázka: Z080030233

Autorizovaná osoba 204 tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizovanými stavebním technickým osvědčením č. 080-001220 vydaným TZÚS Praha, s.p. – pobočkou Požární bezpečnost staveb dne 30.6.2003;
- způsob kontroly výrobků u dovozce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické dokumentaci;

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 080-001221 ze dne 30.6.2003 vydaného TZÚS Praha, s.p. - pobočkou Požární bezpečnost staveb, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedenými technickými předpisy.

Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 30.6.2003



Ing. Zdeňka Bláhová

zástupce vedoucího autorizované osoby



Příloha certifikátu č. 080-001222

Podmínky platnosti a používání certifikátu:

1. Certifikát se smí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.
2. Držitel certifikátu podléhá ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. periodickému dohledu autorizovanou osobou.
3. Autorizovaná osoba 204 oznamuje změny v technických specifikacích, které se vztahují k certifikovanému výrobku.
4. Platnost tohoto certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků dohledů obsažených ve zprávách o dohledu, předaných držiteli certifikátu.

Další podmínky platnosti certifikátu jsou uvedeny v protokolu o výsledku certifikace.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 080-001222.

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 30.6.2003



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zdenka Blahova', is located to the right of the stamp.

Ing. Zdeňka Bláhová
zástupce vedoucího autorizované osoby