

# Prohlášení o shodě

vydané

podle § 13 odst. 2 zák. č. 22/ 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 13 NV č. 163 / 2002 Sb.

Dovozce : **Hilti ČR spol. s r.o.**  
se sídlem Uhřetěveská 734, Průhonice, 252 43 Praha –západ

IČO : **41 69 31 32**

Výrobce : **Hilti Corporation, FL - 9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Název výrobku : **Protipožární zpěňující tmel**

Typ.číslo/ model : **CP 611A**

**Popis a určení výrobku:** Protipožární zpěňující tmel Hilti CP 611A je určen pro trvalé utěsnění prostupů kabelových tras ve stěnách a stropích (až do plochy 300cm<sup>2</sup>), jednotlivých kabelů i kabelových svazků, pro prostupy plastového potrubí (všechny běžně používané plastové trubky) do průměru 50mm a pro prostupy nehořlavého potrubí s tepelnou izolací v požárně dělících konstrukcích.

Způsob posouzení shody : § 12 odst. 3 písm. b) zák. číslo 22 / 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 5 NV č. 163 / 2002 Sb

Dovozce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky stanovené NV č.163 / 2002 Sb. a je za podmínek obvyklého, popřípadě dovozcem určeného způsobu použití bezpečný. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uzavřením smlouvy o dohledu nad systémem jakosti s autorizovanou osobou.

Použité technické předpisy a normy :

ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 730862, ZP-4/1992, ZP 7/1995, ČSN 732577, ČSN 732579, Příloha č2/1991 a č.6/1986k AHEM

Pro ověření shody bylo použito :

**Certifikát: 080-001222**  
Datum vydání : 30.6.2003  
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

**Stavebně technické osvědčení: 080-001220**  
Datum vydání : 30.6.2003  
Platnost do : 30.6.2006  
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

**Protokol o výsledku certifikace: 080-001221**  
Datum vydání : 30.6.2003  
Vydáný : TZÚS Praha, s.p. AO204, pobočka 0800 – PBS, Prosecká 412/74, Praha 9, IČO: 00015679

V Průhonicích dne 30. června 2003

**Hilti ČR spol. s r.o.**  
Uhřetěveská 734  
252 43 Průhonice  
Praha –západ  
-37-  
Josef Zeidler  
generální ředitel



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Constructions Prague**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán  
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body

**Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 1/2003**  
**Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb**  
**vydává**

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

# CERTIFIKÁT

č. 080-001222

na výrobek:

**CP 611 A Protipožární zpěňující tmel**

žadatelé-dovozci:

**Hilti ČR spol. s r.o.**

IČ: 41693132

adresa: Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice

výrobce: **Hilti Corporation**

adresa: **FL-9494 Schaan**

zakázka: Z080030233

Autorizovaná osoba 204 tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizovanými stavebním technickým osvědčením č. 080-001220 vydaným TZÚS Praha, s.p. – pobočkou Požární bezpečnost staveb dne 30.6.2003;
- způsob kontroly výrobků u dovozce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické dokumentaci;

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 080-001221 ze dne 30.6.2003 vydaného TZÚS Praha, s.p. - pobočkou Požární bezpečnost staveb, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedenými technickými předpisy.

Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 30.6.2003



Ing. Zdeňka Bláhová

zástupce vedoucího autorizované osoby



## Příloha certifikátu č. 080-001222

### Podmínky platnosti a používání certifikátu:

1. Certifikát se smí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.
2. Držitel certifikátu podléhá ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. periodickému dohledu autorizovanou osobou.
3. Autorizovaná osoba 204 oznamuje změny v technických specifikacích, které se vztahují k certifikovanému výrobku.
4. Platnost tohoto certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků dohledů obsažených ve zprávách o dohledu, předaných držiteli certifikátu.

Další podmínky platnosti certifikátu jsou uvedeny v protokolu o výsledku certifikace.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 080-001222.

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 30.6.2003



A handwritten signature in blue ink is located to the right of the stamp. It appears to read 'Zdeňka Bláhová'.

Ing. Zdeňka Bláhová  
zástupce vedoucího autorizované osoby