

WAVIN Ekoplastik

Prohlášení o shodě (1/2005)

Dodavatel (výrobce):

WAVIN Ekoplastik s.r.o., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem. IČO 60698560

Identifikace a určení výrobku:

Potrubní Systém Ekoplastik PPR je vyráběn v průměrech 16,20,25,32,40,50,63,75,90,110 mm:

- celoplastové potrubí EKOPLASTIK PPR PN 10, PN 16, PN 20
- sendvičové potrubí EKOPLASTIK STABI PN 20
- tvarovky v PN 20:
 - celoplastové - nátrubky, kolena, T kusy, redukce, záslepky, lemové nákrůžky, kříže, křížení, kompenzační smyčky, přechodky s plastovým závitem, elektrotvarovky.
 - kombinované s kovovým závitem – přechodky s vnějším závitem, přechodky s vnitřním závitem, kolena, T kusy, univerzální nástěnný komplet, rozebíratelné spoje, plastová hrdla a přechodky s převlečnou maticí,
 - armatury – ventily a kulové kohouty

Trubky jsou šedé s potiskem po délce minimálně s tímto obsahem: WAVIN Ekoplastik, označení materiálu, průměr potrubí x tloušťka stěny, tlaková řada, norma pro výrobu, třída použití, identifikace výrobní linky včetně data výroby. Tvarovky jsou označeny zkratkou nebo plným názvem výrobce (Ekoplastik, Eko, Ek) a průměrem, označením materiálu (PPR) a datem výroby.

Systém Ekoplastik PPR je určen pro tlakové rozvody pitné, studené a teplé vody, pro podlahové a ústřední vytápění.

Shoda výrobku byla posouzena podle Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, souvisejícího Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění, Zákona č.258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.37/2001 Sb. v platném znění o materiálech pro styk s pitnou vodou.

Pro vydání Prohlášení o shodě byl podkladem certifikát č.02 0984 V/AO/a ze dne 23.9.2002 - změna a) ze dne 28.5.2004. K výše uvedenému certifikátu je vydáno STO-AO 224-857/2002 ze dne 27.6.2002 s platností do 30.9.2005 a Závěrečný protokol č.7935 0403/2002 ze dne 16.9.2002. Zmiňované dokumenty vydala AO č.224 - Institut pro testování a certifikaci a.s., 764 21 Zlín, IČO 4791 0381.

Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že prvky potrubního systému, který je na trh uváděn jako Systém Ekoplastik PPR, jsou shodné s technickou dokumentací.

Při posouzení shody byly použity následující technické předpisy a české technické normy:

prEN ISO 3126	ČSN EN ISO 15874	ISO 9854
ČSN EN 921+AC	ČSN EN 12201	ČSN EN 917
ČSN EN 743	ČSN EN 1705	ČSN EN ISO 1133

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění a výrobek je pro deklarovaná použití při dodržení Montážního předpisu PPR (vydal WAVIN Ekoplastik) bezpečný a výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Toto Prohlášení o shodě nahrazuje Prohlášení o shodě 1/2003 ze dne 1.10.2002 a Prohlášení o shodě Z/1/2003 ze dne 28.8.2003

V Kostelci nad Labem 24.1.2005



Ing. Tomáš Záboj
obchodní ředitel